

ПРОТОКОЛ

відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень змін до Інвестиційної програми АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік

23.07.2021р.

м.Херсон

Присутні:

М.М. Якименко - Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації
З.С. Давідок – Провідний спеціаліст сектору НКРЕКП в Херсонській області
В.Д.Гончаров - Директор з розвитку електричних мереж
В.Л.Мануйленко - Начальник департаменту високовольтних мереж
В.В.Анісімов - Директор з забезпечення виробництва
О.В.Липинець - Заступник начальника ВТВ (секретар наради)

Порядок денний:

1. Презентація змін до Інвестиційної програми АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік.
2. Обговорення пропозицій та зауважень змін до Інвестиційної програми АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік.
3. Підведення підсумків та прийняття рішень.

Слухали:

Гончаров В.Д. доповів, що Постановою НКРЕКП від 03.02.2021 року № 139 було схвалено Інвестиційну програму АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік на загальну суму 361 240 тис.грн. (без ПДВ).

У зв’язку з виникненням необхідності коригування проектної документації з реконструкції ПЛ-150кВ “Никольська-ХТЕЦ” - було внесено зміни до Інвестиційної програми АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік які було схвалено Постановою НКРЕКП від 12.05.2021 року № 786.

При цьому загальна сума Інвестиційної програми, розподіл по розділам, кількість та сума по заходам, джерела фінансування залишились без змін.

На виконання вимог Постанови НКРЕКП від 02.06.2021р. №918, щодо збільшення фінансування Інвестиційної програми на 2021 рік Товариством пропонується додатковий перелік заходів до даної Інвестиційної програми:

I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання.

1. Реконструкція КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м. Херсон.

Згідно дефектного акту КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м. Херсон інв.№016617 прокладена кабелем типу АСБ 3х95 довжиною 0,28 км в 1949 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. КЛ відпрацювала строк експлуатації, в зв’язку з цим аварії на ній почастишали.

2. Реконструкція КЛ 6кВ ТП-172 – ТП-302 у м. Херсон.

Згідно з дефектним актом КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 302 у м. Херсон інв. №016451 прокладена кабелем типу ААБ 3*95 довжиною 0,22 км в 1967 році. КЛ налічує 11 з'єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. КЛ відпрацювала строк експлуатації, в зв'язку з цим аварії на ній почастішали.

У зв'язку з вищенаведеним Товариством було вирішено включити два дані заходи до ПП-2021 року.

II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електроенергії

1. У зв'язку з прийняттям постанови НКРЕКП від 17.03.2021 року № 475 виникла потреба в заміні автоматичних вимикачів у побутових споживачів з метою забезпечення можливості споживати електричну енергію на рівні 5 кВт.

Пропонується встановлення однополюсних автоматичних вимикачів з I ном=25А 7279 шт. на суму 436,74 грн. (без ПДВ).

2. При проведенні підготовчих робіт по улаштуванню технічного та комерційного обліку електричної енергії з використанням лічильників, трансформаторів струму та напруги було з'ясовано, що для встановлення на ТП, РП та РЩ потрібні додаткові витрати, пов'язані з місцем встановлення даного обладнання. У багатьох випадках компоновка електроустановок не дозволяє встановити вищезазначене обладнання (відсутнє місце встановлення або конструкція комірки не дозволяє встановити обладнання). Тому, у зв'язку з необхідністю додаткової підготовки до виконання даних робіт, пропонується виключити з Інвестиційної програми АТ "Херсонобленерго" 2021 року заходи згідно порівняльної таблиці.

V. Впровадження і розвиток систем зв'язку.

Радіорелейне обладнання Товариства — є вже морально застаріле (знято з виробництва), дефектне та не забезпечує подальшого розвитку АСДУ, оскільки окрім забезпечення функцій диспетчерсько-технологічного управління, ще потрібне забезпечення центрів ОДУ належним відеонаглядом за роботою силового обладнання енергетичних об'єктів Товариства та нормальною роботою ПК "Колл-центр", системи контролю транспорту та геоінформаційної системи, що потребує суттєвого збільшення інформаційного трафіку.

У зв'язку з вищенаведеним Товариством передбачається закупівля 2-х радіорелейних станцій ALCOMA з антеною 0,65м за ціною 598,5 тис.грн. без ПДВ кожна для встановлення на заміщення обладнання радіорелейної лінії Херсон (Адмінбудівля ХОЕ, вул. Пестеля 5) — Цюрупинськ (інв. №024464) та радіорелейної лінії Адмінбудівля ХОЕ (вул. Пестеля, 5) — ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б) (інв. №026496).

VII. Інше

На даний момент у Чаплинському та Олешківському відділеннях розподільчих мереж АТ "Херсонобленерго" взагалі відсутні внутрішні вбиральні, душові, а побутові приміщення влаштовані у складах, комірках, тощо.

Заходи які пропонується включити в Інвестиційну програму АТ "Херсонобленерго" 2021 року дозволять забезпечити належні санітарно-побутові умови роботи персоналу Чаплинського та Олешківського відділень розподільчих

мереж АТ “Херсонобленерго”.

Після внесення змін загальна сума Інвестиційної програми збільшується на 1 456,94 тис.грн без ПДВ.

Запропонував розглянути та погодити проект змін до Інвестиційної програми Товариства на 2021 рік згідно презентованого матеріалу.

Пропозицій (зауваження) до проекту змін Інвестиційної програми в період з 13.07.2021 по 23.07.2021 включно не надходили.

Вирішили:

1. Підтримати та погодити зміни до Інвестиційної програми АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік.

2. Надати Протокол відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень змін до Інвестиційної програми АТ “Херсонобленерго” на 2021 рік до НКРЕКП та оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті АТ “Херсонобленерго”.

Заперечення та доповнення: відсутні

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

Так

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Ні

Заступник голови Херсонської обласної
державної адміністрації


М.М.Якименко

Головуючий відкритого обговорення
Директор з розвитку електричних мереж


В.Д.Гончаров

Секретар Заступник начальника ВТВ


О.В.Липинець

Реєстр
учасників відкритого обговорення

№ з/п	П.І.Б.	Назва організації (підприємства)	Посада	Підпис
1.	Гончаров В.Д.	АТ "Херсонобленерго"	Директор з розвитку електричних мереж	
2.	Давідок З.С.	Сектор НКРЕКП в Херсонській області	Провідний спеціаліст	
3.	Липинець О.В.	АТ "Херсонобленерго"	Заступник начальника ВТВ	
4.	Мануйленко В.Л.	АТ "Херсонобленерго"	Начальник департаменту високовольтних мереж	
5.	Анісімов В.В.	АТ "Херсонобленерго"	Директор з забезпечення виробництва	